



GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN WEBINAR SPOR 9 APRIL 2024

Verduurzamingsplan en maatregelen	
Hoe definiëren jullie "start van het verduurzamingsplan"?	De start is niet altijd helemaal scherp aan te wijzen en is maatwerk, bij twijfel kunt u contact opnemen met RVO voor advies. Van belang is dat er nog geen onomkeerbare (financiële) verplichtingen zijn aangegaan met partijen (bijvoorbeeld ondertekende offertes voor de uitvoering van maatregelen) en natuurlijk nog geen renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. De subsidie moet wel nog benodigd zijn voor de ondersteuning van het proces en het opstellen van het verduurzamingsplan en het opvragen en laten ondertekenen van de benodigde offertes voor de uitvoering van maatregelen. Als het samenwerkingsverband al gevormd was en duidelijk is welke maatregelen genomen gaan worden bij welke woningen dan zal een SPOR-aanvraag worden afgewezen.
Moeten de isolerende maatregelen minimaal voldoen aan de eisen die de RVO aangeeft voor de subsidies.	Ja, er zijn voorwaarden gesteld voor de maatregelen. Zie de tabel in de bijlage.
Het is verplicht minimaal 2 dezelfde maatregelen toe te passen, mag men hier ook in variëren per woning.	Er moeten overal bij alle woningen minimaal 2 dezelfde maatregelen worden uitgevoerd. Als dat bij een woning niet gebeurt (dus minder dan 2 of niet dezelfde), telt deze woning niet mee bij de vaststelling van de subsidie. Er kan natuurlijk wel worden gekozen voor een derde maatregel, die hoeft dan niet bij alle woningen voor te komen of hetzelfde te zijn.
Hoe ga je om met woningen waar een bepaalde isolatiemaatregel al wel is gedaan (dus een deel van de woningen krijgt niet alle afgesproken maatregelen omdat het al op orde is, maar draait voor de andere maatregel(en) wel mee).	Er moeten overal bij alle woningen minimaal 2 dezelfde maatregelen worden uitgevoerd. Als dat bij een woning niet gebeurt (dus minder dan 2 of niet dezelfde), telt deze woning niet mee bij de vaststelling van de subsidie. Er kan natuurlijk wel worden gekozen voor een derde maatregel, die hoeft dan niet bij alle woningen voor te komen of hetzelfde te zijn.
Als er eerdere adviezen zijn geweest die zijn gesubsidieerd, kunnen dezelfde adviezen uit het verleden nu weer met de SPOR ondersteund worden?	Nee, dat is niet mogelijk. De subsidie dient echt om tot een nieuw en eerste verduurzamingsplan te komen, hierin dienen alle ondertekende offertes voor de uitvoering van de maatregelen voor de ingediende woningen bij vaststelling te zijn opgenomen of te zijn toegevoegd. De SPOR is met name bedoeld voor het vergoeden van de procesondersteuner.
Offerte	
Dient de offerte van de procesondersteuner geaccepteerd zijn om SPOR te kunnen ontvangen?	Ja, de offerte dient getekend te zijn door alle leden van het samenwerkingsverband en ook door de aanbieder. NB wel met de ontbindende voorwaarde dat deze alleen doorgang heeft als de SPOR subsidie wordt verleend.
Geldt de getekende offerte alleen voor de procesondersteuner? Of geldt die ook voor de uit te voeren maatregelen?	Ja, de vereiste offerte bij aanvraag is bestemd voor de procesondersteuning. De ondertekende offertes voor de uitvoering van maatregelen worden pas meegeleverd bij het indienen van het verduurzamingsplan, hier is maximaal 2 jaar de tijd voor met een mogelijkheid van een verlenging met een half jaar.

Overige vragen	
Het machtigings- en intentieformulier: kan de penvoerder ook tekenen namens alle woningeigenaren?	Nee, alle woningeigenaren moeten zelf tekenen tenzij er sprake is van een VvE, dan mag de bestuurder tekenen na akkoord van de algemene leden vergadering (ALV).
Kan de procesondersteuner ook als penvoerder optreden en de aanvraag zelf indienen?	Nee, dat kunnen niet dezelfde persoon zijn. De procesondersteuner kan wel als intermediair de aanvraag indienen. De penvoerder ontvangt de subsidie namens het samenwerkingsverband en betaald de procesondersteuner. Dit kunnen niet dezelfde personen zijn.
Is de SPOR stapelbaar met de SVVE?	<p>De SPOR subsidie is bestemd voor de procesondersteuner en de SVVE subsidie is voornamelijk bestemd voor het uitvoeren van de maatregelen. In die zin zijn de regelingen stapelbaar.</p> <p>Een individuele VvE, alleen, is uitgezonderd van deelname aan de SPOR, omdat zij al subsidie kunnen krijgen voor procesbegeleiding via de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).</p> <p>Subsidie vanuit de SPOR is alleen mogelijk, als alle deelnemers binnen het samenwerkingsverband nog geen subsidie verleend hebben gekregen voor procesbegeleiding via de SVVE.</p>

Bijlage 1 Voorwaarden isolatiemaatregelen

Energiebesparende maatregel		Kwaliteit maatregelen	Minimale hoeveelheid (m ²)
			Etage
Spouwmuurisolatie		Minimale R_d -waarde van 1,1 m ² K/W	10
Gevelisolatie		Minimale R_d -waarde van 3,5 m ² K/W	10
Dakisolatie	Dakisolatie	Minimale R_d -waarde van 3,5 m ² K/W	20 of minimaal 70 % van gehele dak bij een VvE
	Zolder- of vlieringvloerisolatie	Minimale R_d -waarde van 3,5 m ² K/W	20 of minimaal 70 % van gehele zoldervloer
Vloerisolatie	Vloerisolatie	Minimale R_d -waarde van 3,5 m ² K/W	20 of minimaal 70 % van gehele vloer
	Bodemisolatie	Minimale R_d -waarde van 3,5 m ² K/W	20 of minimaal 70 % van gehele vloer
Isolerende beglazing	HR++-glas	Maximale U_g -waarde van 1,2 W/m ² K	8
	Isolerende deuren	Maximale U_d -waarde van 1,5 W/m ² K	
	Kozijnpanelen	Maximale U_p -waarde van 1,2 W/m ² K	
	Triple glas + isolerend kozijn ($U_f \leq 1,5$ W/m ² K)	Maximale U_g -waarde van 0,7 W/m ² K	
	Isolerende deuren	Maximale U_d -waarde van 1,0 W/m ² K	
	Kozijnpanelen	Maximale U_p -waarde van 0,7 W/m ² K	